

LTB

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
NIP 625-21-29-966
Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



AB 661

tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416


Příloha č 4 ke zprávě 414/B-2010

Osvědčení počátečních zkoušek typu k normě EN 14351-1+A1 Č.414/B – 2010

Laboratorium Techniki Budowlanej provedla dle normy EN ISO 10077-1:2006 a EN ISO 10077-2:2003 tepelné zkoušky oken popsaných ve zprávě 414/B-2010, objednané firmou:

TERMO PROFIL DULAK Sp. J.
ul. Górnicza 17 E
44-300 Wodzisław Śląski

Výsledky zkoušky	
Elementární složení	BRÜGMANN AD Pos.: THERMO-STAHl s červeným pěnou
U_f [W/m ² K]	1,0
Ψ [W/mK]	0,028
U_g [W/m ² K]	0,5
U_w [W/m ² K] pro okna 1,23x1,48 m	0,7
Výsledky výzkumů se vztahují jenom ke zkoumanému vzorku a podmínkám zkoušek. Deklarování parametrů pro jiné objekty je nutno provádět v souladu s pravidly uvedenými v normě EN 14351-1+A1	



Vedoucí kvality

Andrzej Żyła

mgr inż. Andrzej Żyła

“LTB” LABORATORIUM
TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.
B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
ul. Laski 83

Technický vedoucí

Bogdan Wójtowicz

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dne 30 listopada 2010